2026 年 10 月 30 日

所有者・管理者の皆様へ

メルコビルエンジニアリング株式会社

**製品への磁石取付け禁止に関するお知らせ（ご注意とお願い）**

平素は弊社製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。

弊社製品の一部には、出し入れ口の扉が閉まったことを検知するため、磁気近接スイッチを使用しています。また、外装パネルを設置し昇降スペースを確保しています。

この外装パネルへ磁石を取付けた場合、磁石の種類や取り付け位置などの条件によって、磁気近接スイッチが誤作動するおそれがあります。

製品を安全にご使用いただくため、所有者・管理者の皆様におかれましては、関係者様（運行管理者および利用者等）へ周知のうえ、以下の事項をお守りくださいますようお願いいたします。

1. 外装パネルや製品本体に磁石を取り付けないでください
2. すでに磁石を取り付けている場合は、取り外してください

本お知らせは、製品の安全確保および故障防止を目的として、対象製品の所有者・管理者の皆様に一律にお願いするものです。

所有者・管理者の皆様には、本内容をご確認いただき、関係者様（運行管理者および利用者他）への周知徹底にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

以上